



KOMUNIKAT Nr 6/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie z dnia 04.09.2024r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Chociwel gm. Chociwel**, pow. stargardzki zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości **Chociwel i Lublino gm. Chociwel**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 02.09.2024r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne (bakterie grupy coli).

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel zarządzająca wodociągiem Chociwel gm. Chociwel została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła wody do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie
dr inż. Irena Agata Łucka